

## Прайс-лист

### УФ – оборудование для обеззараживания сточных вод

Наименование установки обеззараживания	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Потреб. мощность, Вт	Ду патрубка, мм	Масса, кг	Габаритные размеры, м	УФ датчик	Блок промывки	Цена за ед. в руб.
ОДВ-2С-0,5	0,5	30	3/4"	5	0,06 x 0,1 x 0,45	–	–	23 400
ОДВ-2С-0,7	0,7	37	3/4"	6	0,06 x 0,1 x 0,5	–	–	26 200
ОДВ-2С-1	1	40	3/4"	8	0,1 x 0,12 x 0,55	–	–	29 300
ОДВ-2С-1,5	1,5	60	1"	10	0,1 x 0,12 x 0,95	–	–	35 700
ОДВ-2С-1,7	1,7	70	1"	12	0,1 x 0,12 x 1	–	–	49 500
ОДВ-2С	2	80	2"	15	0,1 x 0,2 x 1,1	–	–	61 700
ОДВ-3С	3	90	2"	18	0,1 x 0,2 x 1,3	–	–	79 900
ОДВ-4С	4	200	2"	25	0,2 x 0,3 x 1,1	+	–	124 600
ОДВ-6С	6	240	2"	32	0,2 x 0,3 x 1,4	+	–	159 900
ОДВ-8С	8	340	2"	41	0,2 x 0,3 x 1,4	+	–	184 400
ОДВ-12С	12	480	100	45	0,25 x 0,46 x 1,4	+	+	239 800
ОДВ-16С	16	560	100	56	0,25 x 0,46 x 1,4	+	+	249 500
ОДВ-20С	20	620	100	73	0,25 x 0,46 x 1,4	+	+	288 800
ОДВ-30С	30	870	100	124	0,3 x 0,5 x 1,4	+	+	392 500
ОДВ-40С	40	1 200	150	146	0,3 x 0,5 x 1,4	+	+	499 800
ОДВ-50С	50	1 550	150	158	0,4 x 0,56 x 1,4	+	+	555 200
ОДВ-60С	60	1 850	150	165	0,4 x 0,56 x 1,4	+	+	699 600

Для очищенных сточных вод доза облучения 30 мДж/см<sup>2</sup> оборудование обеспечивает обеззараживание в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 и МУК 4.3.2030-05 при показателях исходной воды: взвешенные вещества не более 10 мг/л, БПК<sub>5</sub> не более 10 мг/л, ХПК не более 50 мг/л.

Блок обеззараживания и Шкаф управления изготавливаются из нержавеющей стали.

### Комплектация станций «ЮНИЛОС» установками обеззараживания «ОДВ»

Модель станции	Наименование УФ – оборудования
5 – 40	ОДВ-2С-0,5
50	ОДВ-2С-0,7
75	ОДВ-2С-1
100	ОДВ-2С-1,5
150	ОДВ-2С
200	ОДВ-3С
250 – 300	ОДВ-4С

**Комплектующие изделия для УФ – установок типа «ОДВ»  
(стоимость по запросу)**